Информация по неисполненным предписаниям в разрезе образовательных организаций

Наименование образовательной организации	Реквизиты предписания (решения суда)	Направление по которому выдано предписание (АТЗ или ПБ)	Наименование мероприятия	Установленный срок исполнения по предписанию (решению суда)	Отметка о выполнении (выполнено/невыполнено)	Потребность на исполнение мероприятия, указанного в предписании (решении суда), тыс. рублей	Принимаемые меры (выделано средств, сроки проведения торгов и т.д.)	Планируемый срок устранения мероприятия	Примечание
ГКОУ УР "Школа № 4"	УИД 18RS0001-01-2023-004546- 38 Дело № 2a-4286/23	AT3	Оборудовать здание школы системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой экстренного оповещения	в течении 3-х месяцев с момента поступления денежных от МОиН УР	не выполнено	1 933,00	1780 (Будет объявлена конкуретная закупка по факту доведения ЛБО)		заявка по приказ у № 426 от 03.04.2024г.отправлен 05.04.2024г.
	Решение Ленинского районного			в течении 3-х месяцев с		120,00 проектные работы на оснащение системой охранной сигнализации, потребность на оснащение охранной сигнализацией будет известна	120 (Будет объявлена		
	суда УИД 18RS0001-01-2023- 004546-38 Дело № 2a-4286/23	AT3	Оборудовать здание школы охранной сигнализацией	момента поступления денежных от МОиН УР	не выполнено	после проведения проектныз работ	конкуретная закупка по факту доведения ЛБО)		заявка по приказ у № 426 от 03.04.2024г.отправлен 05.04.2024г.
	предписание № 03/18/18-0- 2022/0008пр/1 от 20.04.22г.	ПБ	модернизация системы АПС	01.05.2023	не выполнено	1 500,00		по мере поступления финансирования	Направлены письма с приложением предписания о выделении дополнительного финансирования в МОиН
	предписание № 03/18/18-0- 2022/0008пр/1 от 20.04.22г.	ПБ	Замена электрозадвижки внутреннего противопожарного водопровода	01.05.2023	не выполнено	200,00		по мере поступления финансирования	Направлены письма с приложением предписания с выделении дополнительного финансирования в МОиН
	предписание № 03/18/18-0- 2022/0008пр/1 от 20.04.22г.		Восстановление основного и резервного насосов в пожарном кране, расположенного на лестниной клетке 3 этажа учебного корпуса № 2	01.05.2023	не выполнено	50,00		по мере поступления финансирования	Направлены письма с приложением предписания о выделении дополнительного финансирования в МОиН
	предписание № 03/18/18-0- 2022/0008пр/1 от 20.04.22г.		Восстановление сигнала об аварийном отключении основного пожарного насоса круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала	01.05.2023	не выпонено	50,00		по мере поступления финансирования	Направлены письма с приложением предписания с выделении дополнительного финансирования в МОиН
	предписание № 03/18/18-0- 2022/0008пр/1 от 20.04.22г.	ПБ	Установка протипожарных дверей	01.05.2023	не выполнено	350,00		по мере поступления финансирования	Направлены письма с приложением предписания с выделении дополнительного финансирования в МОиН
	предписание № 03/18/18-0- 2022/0008пр/1 от 20.04.22г.	ПБ	Выполнить ширину эвакуационного выхода из спортивного зала наружу более 1,2 метра	01.05.2023	не выполнено	320,00		по мере поступления финансирования	Направлены письма с приложением предписания о выделении дополнительного финансирования в МОиН
	предписание № 03/18/18-0- 2022/0008пр/1 от 20.04.22г.	ПБ	Установка противопожарного клапана в помещении кухни		не выполнено	75,00 4 598,00		по мере поступления финансирования	Направлены письма с приложением предписания выделении дополнительного финансирования в МОиН
						4 598,00			