



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска

426019, г. Ижевск, ул. Школьная площадь, 15, телефон (факс) 8(3412) 74-16-20

e-mail: lengpn@bk.ru

г. Ижевск

«16» февраля 2021 г.

### Предписание №03/6/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному казенному общеобразовательному учреждению Удмуртской Республики «Школа №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья»,  
директору ГКОУ УР «Школа №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 03/6 от «20» января 2021 года, выданного заместителем главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Антоновым Александром Петровичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 22.01.2021 года, с 9 часов 00 минут по 10 часов 00 минут 16 февраля 2021 года проведена **внеплановая** выездная проверка объекта(ов) защиты Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Школа №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья» (юридический адрес: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Баранова, дом 76); адрес место нахождения объекта защиты: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Баранова, дом 76.

Лицо(а), проводившие проверку государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Самарина Карина Ильшатовна

совместно с: заместителем директора по АХР Семеновой Светланой Петровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы-

1	2	3	4	5
1/1/1	В здании школы, оборудованной автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, формируемым автоматической пожарной сигнализацией.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ст.83 СП 7.13130.2013 п. 6.24 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.	01.03.2022	
1/1/2	В коридоре спортзала, кухни автоматическая пожарная сигнализация, не смонтирована.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; ст.6, 83. СП 5.13130.2009 п.А4, приложение А	01.03.2022	
1/1/3	В учебном корпусе на первом этаже ширина эвакуационных выходов, ведущих из обеденного зала столовой в тамбур эвакуационного выхода и наружу, выполнена менее 0,8 м (фактически ширина составляет 0,74м, посадочных мест в зале 50)	Основание: Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ст.6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 7.1.6; СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы п.4.6;	01.03.2022	
1/1/4	Руководитель организации не организовал работы по ремонту и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие их исправное состояние (протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по УР испытаний системы АПС на работоспособность от 25.01.2021 №1/АПС; протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по УР испытаний звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей от 25.01.2021 №2/СОУЭ).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	01.03.2022	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом**

регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

### Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор города Ижевска  
по пожарному надзору Самарина К.И.

(должность фамилия, инициалы инспектора)



«16» февраля 2021 г.

### Предписание для исполнения получил:

директор Команева И.Е.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» февраля 2021 г.

(подпись)